

Formblatt

zur Erfassung der Mindestprüfangaben zur Erlangung eines WTA-Merkblattes gemäß WTA – Merkblatt 4-10

Produktkennzeichnung	Mindestangaben
Produktname	PC Aquadry Gel
Stoffbasis	PC Aquadry Gel ist ein cremiges Imprägniermittel auf Basis von Alkyloxyorganen
Wirkprinzip	Horizontalsperre zur Reduzierung des kapillaren Feuchteabtransportes in Mauerwerk.
Rahmenbedingung der Zertifizierungsprüfung	
Ausgangs DFG	<input type="checkbox"/> DFG 60 % <input type="checkbox"/> DFG 80 % <input checked="" type="checkbox"/> DFG 95 %
Vortrocknung/Reduzierung des Wassergehaltes des Mauerwerks vor bzw. während der Injektion	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Alkalisierung des Mauerwerks vor der Injektion	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Injektion	<input checked="" type="checkbox"/> einreihig <input type="checkbox"/> zweireihig
Injektionsverfahren	<input checked="" type="checkbox"/> Drucklos <input type="checkbox"/> Druckinjektion
Alkalisierung des Mauerwerks nach der Injektion	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Trocknung bzw. besondere Nachbehandlung nach der Injektion	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Wirksamkeitsnachweis angewendetes Labor-Verfahren	cfr. Prüfbericht Nr. PB 5.1/15-272-1, MPPA Leipzig GmbH
Zeitdauer bis zur Redutierung um 50% der Feuchteabgabe gegenüber dem Referenzprüfkörper (je nach Prüfverfahren)	<input type="checkbox"/> ≤ 90 <input type="checkbox"/> > 90 - ≤ 120 <input checked="" type="checkbox"/> > 120

Bitte füllen Sie alle Zeilen entsprechend aus, bzw kreuzen Sie bitte die jeweiligen Kästen an